

Abnehmerinformation gemäß § 6 Trinkwasserverordnung

Wasserversorgungsanl.	Quelle	Quelle	Quelle	Quelle	Richt-
Puchberg am Schneeberg	Haltberg	Unternberg	Hengsttal	Schwarzen- gründ	indikator
Bezeichnung	in mg/l	in mg/l	in mg/l	in mg/l	in mg/l
Temperatur in °C	7,8	8,4	12,3	11,4	
pH-Wert	7,9	7,7	8,0	7,9	6,5>9,5
el. Leitfähigkeit bei 25 °C	435	356	498	551	
Gesamthärte in °dH	12,5	12,5	14,5	15,9	
Carbonathärte in °dH	11,9	12,3	13,7	12,4	
Säurekapazität ->pH 4,3**	4,34	4,4	4,59	4,3	
Eisen	<0,010	<0,010	<0,005	<0,010	0,2
Mangan	<0,010	<0,010	<0,001	<0,010	0,05
Ammonium	<0,010	<0,010	<0,010	<0,014	0,5
Nitrat	6,5	6,6	7,0	10,0	
Nitrit	<0,005	<0,014	<0,005	<0,005	
hydrogencarbonat	263	176	280	260	
Chlorid	1,1	<1,0	1,7	1,6	200
Sulfat	3,8	4,2	15	44	250
Oxidierbarkeit-KMnO4	3,9	4,1	4,3	4,6	8

Anhand der Untersuchungsergebnisse vom 10.10.2025 dürfen wir Sie im Folgenden über die wichtigsten Analysenergebnisse des Wassers der Wasserversorgungsanlage Puchberg informieren.

Pestizide:

Im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.

Auszug aus dem Gutachten:

Aufgrund der vorliegenden Befunde entsprachen die in Verkehr gebrachten Wasser der WVA Puchberg den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und waren daher für Trinkzwecke zulässig.